

Technische nota voor het plaatsen en gebruiken van sleutelkluisen in Brandweerzone Centrum

Richtlijnen:

1. De brandweerkluis moet van het volgende type zijn: “**LIPS-brandweerkluis, type S-5958**” passend onder de generale sleutel (AB 026049) brandweer GENT.
2. De brandweerkluis moet op een inbraakwerende wijze in een muur (baksteenformaat) worden aangebracht of gelast aan/in metalen hekken, palen of poorten. Deze kluis kan de sleutels van diverse poorten, gebouwen, badges, plannen e.d. bevatten. Ze wordt met een onderdeel van het brandweersleutelsysteem afgesloten.
3. De kluis moet worden geplaatst op de plaats die in de aanvraag werd beschreven.
4. Na plaatsing wordt de brandweerdienst hiervan schriftelijk of telefonisch in kennis gebracht waarna een keuring ter plaatse zal worden uitgevoerd.
5. Bij de bestelling en levering van de sleutelkluis moeten volgende zaken inbegrepen zijn:
 - (1) de kluis zelf;
 - (2) 3 sleutels van de kluis;
 - (3) certificaat van de sleutels voor het bijmaken ervan;
 - (4) een afdekplaat met dubbelzijdig klevende velcro om op het deurtje te klevan.



Productspecificaties: 5958 LIPS-Octro 1

Sleutelkluis in waalsteenformaat

Afmetingen: 57 x 208 x 95 mm.
Inwendig volume: ca. 50 x 150 x 80 mm.
Materiaal behuizing: staal, geel gepassiveerd.
Montage: aan achterzijde door middel van 2 muurankers in spouw.

